CE 0085

DVGW CERT

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085CO0110
Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich ***field of application***	EG-Gasgeräterichtlinie (2009/142/EG) *EC Gas Appliances Directive (2009/142/EC)*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	LAMTEC Leipzig GmbH & Co. KG Portitzer Straße 69a, D-04425 Taucha
Vertreiber ***distributor***	LAMTEC Leipzig GmbH & Co. KG Portitzer Straße 69a, D-04425 Taucha
Produktart ***product category***	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Flammenwächter (4131)
Produktbezeichnung ***product description***	Flammenwächter, wahlweise mit Infrarot-Flammenfühler oder UV-Flammenfühler
Modell ***model***	F152
Bestimmungsländer ***countries of destination***	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Prüfberichte ***test reports***	Baumusterprüfung: C-F1493-00/13 vom 22.04.2013 (TSG) Baumusterprüfung: C-F1495-00/13 vom 19.04.2013 (TSG)
Prüfgrundlagen ***test basis***	EU/2009/142/EG (30.11.2009) DIN EN 298 (01.11.2012)
Aktenzeichen ***file number***	13-0241-GEE

70028-04-A-DE

16.05.2013 Rie A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EG-Richtlinie 2009/142/EG.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN 45011:1998 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EC Directive 2009/142/EC.

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Elektrische Daten: 230 V AC, 50-60 Hz
electrical data 115 V AC, 50-60 Hz

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
F152	Sicherheitszeit: 1 s Umgebungstemperaturbereich: -10...+60 °C	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Flammenfühler: FFS07 IR-1; FFS07 IR-1 Ex; FFS07 UV-1; FFS07 UV-1 Ex; FFS07 UV-2; FFS07 UV-3; FFS07 UV-4; FFS07 UV-4 Ex; FFS08 IR-1; FFS08 UV-1; FFS08 UV-2; FFS08 UV-4
geeignet für: Dauerbetrieb
Einbaulage: beliebig